



Załącznik nr 8c do SIWZ

nr sprawy: **WA-2900-4/2014/SISP-2**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III**

### **na DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI**

w ramach zadania z HRF:

Modernizacja sieci LAN w jednostkach statystyki publicznej wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu ; Modernizacja regionalnych ośrodków informacji wraz z adaptacją pomieszczeń i budową stanowisk pracy, realizowanego w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2) „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowanej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 do modernizacji sieci LAN w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2).

Wszystkie dostarczane urządzenia klimatyzacyjne:

- mają być pełnowartościowe, fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, dobrej jakości, nieużywane, nieuszkodzone i oryginalnie zapakowane;
- muszą być wyraźnie oznakowane za pomocą czytelnych naklejek bądź nadrukowanych znaków graficznych, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających informację o wkładzie finansowym Unii Europejskiej w realizację zamówienia. Urządzenia muszą być oznakowane także logiem projektu.

Rodzaj i wymagania minimalne dla urządzeń klimatyzacyjnych zostały określone w poniższych tabelach.

#### **Klimatyzacja podstropowa typu SPLIT, ilość 2 szt. (wraz z montażem)**

<b>Parametr</b>	<b>Wymagania minimalne</b>
Napięcie zasilania	230V
Typ mocowania	Podstropowa
Typ pracy sprężarki	Technologia inwerter
Moc chłodnicza urządzenia	min. 6kW
Czynnik chłodniczy	Ekologiczny – R410A

Gwarancja producenta min.	5 lat
Obsługa serwisowa	48 godzin od momentu zgłoszenia
Klasa energetyczna	A +
Zakres pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie)	-15 do +46
Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem bezprzewodowym	Tak
Wskaźnik sezonowej efektywności SEER	Min. 5,5

**Klimatyzacja ścienna typu SPLIT, ilość 2 szt. (wraz z montażem)**

Parametr	Wymagania minimalne
Napięcie zasilania	230V
Typ mocowania	Ścienna
Typ pracy sprężarki	Technologia inverter
Moc chłodnicza urządzenia	min. 6kW
Czynnik chłodniczy	Ekologiczny – R410A
Gwarancja producenta min.	5 lat
Obsługa serwisowa	48 godzin od momentu zgłoszenia
Klasa energetyczna	A ++
Zakres pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie)	-15 do +46
Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem bezprzewodowym	Tak
Wskaźnik Sezonowej efektywności SEER	Min. 6,1

**Klimatyzacja ścienna typu SPLIT, ilość 1 szt. (wraz z montażem)**

Parametr	Wymagania minimalne
Napięcie zasilania	230V
Typ mocowania	Ścienna
Typ pracy sprężarki	Technologia inverter
Moc chłodnicza urządzenia	min. 3kW
Czynnik chłodniczy	Ekologiczny – R410A
Gwarancja min.	5 lat



Obsługa serwisowa	48 godzin od momentu zgłoszenia
Klasa energetyczna	A+++
Zakres pracy jednostki zewnętrznej (chłodzenie)	-15 do +46
Wydajność chłodnicza min.-nom.- max. (kW) Jednostka wew.	Min. 1,4-3,4-3,7
Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem bezprzewodowym	Tak
Wskaźnik sezonowej efektywności SEER	Min. 8,0

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje ich montaż w pomieszczeniach serwerowni i sali szkoleniowej w siedzibie Urzędu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.